

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Tablica do oznakowania miejsca pracy

Typ: EG-H042-T



Opis wykonania:

Tablica ostrzegawcza z napisem „UWAGA PRACE POD NAPIĘCIEM” wykonana z ABS-u w kolorze żółtym, czarne litery. Posiada zaczep umożliwiający zawieszenie tablicy na sondzie EG-H042-S.

Zastosowanie:

Sprzęt służy do wygradzenia miejsca pracy przy pracach pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych i liniach napowietrznych.

Przechowywanie i konserwacja:

Sprzęt należy przechowywać w sposób chroniący go przed mechanicznymi uszkodzeniami. Sprzęt w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Sprzęt powinien być czyszczony po każdorazowym użyciu. Do czyszczenia stosować ciepłą wodę (do 40°C) z dodatkiem delikatnego detergentu. Po czyszczeniu dokładnie osuszyć.

Sprawdzenie i kontrola okresowa:

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- ogólnego stanu sprzętu (zwłaszcza zaczepu na tablicy)
- czytelności napisu na tablicy

Sprzęt uszkodzony, silnie zużyty (urwane zaczepy, nieczytelny napis) nie może być użyty do wygradzenia miejsca pracy przy pracach pod napięciem.